

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成27年3月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力	■						■	■						■	■							■	■						■	■		
2号機発電機出力	①						■	■						■	■							■	■						■	■		
No. 1モタリングポスト	■						■	■						■	■							■	■						■	■		
No. 2モタリングポスト	■						■	■						■	■							■	■						■	■		
No. 3モタリングポスト	■						■	■						■	■							■	■						■	■		
No. 4モタリングポスト	■						■	■						■	■							■	■						■	■		
No. 5モタリングポスト	■						■	■						■	■							■	■						■	■		
No. 6モタリングポスト	■						■	■						■	■							■	■						■	■		
1号機放水路水モタ	■						■	■						■	■							■	■						■	■		
2号機放水路水モタ	①						■	■						■	■							■	■						■	■		
1号機排気筒モタ	■						■	■						■	■							■	■						■	■		
2号機排気筒モタ	①						■	■						■	■							■	■						■	■		
1号機タービン排気筒モタ	■						■	■						■	■							■	■						■	■		
2号機非常用ガス処理系モタ	①						■	■						■	■							■	■						■	■		
風向		■	■	■	■	■	■	■																								
風速		■	■	■	■	■	■	■																								

[作業内容]

- ①緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器（2号機用）設置工事に伴う伝送停止
平成27年3月1日（日）0：00 ～ 平成27年3月31日（火）17：00
- ②気象観測装置定期点検に伴う伝送停止
平成27年3月3日（火）9：00 ～ 平成27年3月6日（金）17：00
- ③1号機放水路水モタ点検工事に伴う伝送停止
平成27年3月6日（金）9：00 ～ 17：00
- ④1号機非常用電源停電作業による電源迂回作業に伴う伝送停止
平成27年3月23日（月）9：30 ～ 10：30

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（3月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	5.0
2号機排気筒モニタ	3.1	3.6	2.8
1号機放水路水モニタ	2.2	2.6	1.9
2号機放水路水モニタ	4.4	4.8	3.8
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.4	2.7

単位：cps（2分平均値）

以上