

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成27年6月）

□ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	6月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1号機発電機出力						■	■						■	■							■	■					■	■			
2号機発電機出力															①	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
No. 1モニタリングポスト						■	■						■	■							■	■					■	■			
No. 2モニタリングポスト						■	■						■	■							■	■					■	■			
No. 3モニタリングポスト						■	■						■	■							■	■					■	■			
No. 4モニタリングポスト						■	■						■	■							■	■					■	■			
No. 5モニタリングポスト						■	■						■	■							■	■					■	■			
No. 6モニタリングポスト						■	■						■	■							■	■					■	■			
1号機放水路水モニタ						■	■						■	■							■	■					■	■			
2号機放水路水モニタ															①	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1号機排気筒モニタ						■	■						■	■							■	■					■	■			
2号機排気筒モニタ															①	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1号機タービン排気筒モニタ						■	■						■	■							■	■					■	■			
2号機非常用ガス処理系モニタ															①	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
風向																															
風速																															

[作業内容]

- ①緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器（2号機用）設置工事に伴う伝送停止  
平成27年6月15日（月）9：00～平成27年6月26日（金）17：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（6月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	4.9
2号機排気筒モニタ	3.2	3.7	2.7
1号機放水路水モニタ	2.3	3.6*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.4	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.6

\* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上