

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成27年7月）

	7月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1号機発電機出力	②																																		④
2号機発電機出力																																			④
No. 1モタリングポスト																																			④
No. 2モタリングポスト																																			④
No. ④モタリングポスト																																			④
No. 4モタリングポスト																																			④
No. 5モタリングポスト																																			④
No. 6モタリングポスト																																			④
1号機放水路水モタ	②																																		④
2号機放水路水モタ																																			④
1号機排気筒モタ	②																																		④
2号機排気筒モタ																																			④
1号機タービン排気筒モタ	②																																		④
2号機非常用ガス処理系モタ																		③																④	
風向	①																																		④
風速	①																																		④

[作業内容]

- ①管理事務所1号館耐震補強工事に関わる気象観測装置サーバー移設に伴う伝送停止
平成27年7月1日（水）9：00～平成27年7月3日（金）17：00
- ②緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器（1号機用）設置工事に伴う伝送停止
平成27年7月1日（水）9：00～平成27年7月8日（水）17：00
- ③支持構造物耐震補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
平成27年7月17日（金）9：30～10：30
- ④緊急時原子力発電所情報伝送システム耐震化・多様化工事に伴う伝送停止
平成27年7月28日（火）9：00～17：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.2	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.4	2.9*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.6	2.6

* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上