

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成27年8月）

□ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	8月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力	■	■					■	■						■	■							■	■									
2号機発電機出力	■	■					■	■															■	■	①	■						
No. 1モータリングポスト	■	■					■	■														■	■									
No. 2モータリングポスト	■	■					■	■														■	■									
No. 3モータリングポスト	■	■					■	■														■	■									
No. 4モータリングポスト	■	■					■	■														■	■									
No. 5モータリングポスト	■	■					■	■														■	■									
No. 6モータリングポスト	■	■					■	■														■	■									
1号機放水路水モニタ	■	■					■	■														■	■									
2号機放水路水モニタ	■	■					■	■														■	■	①	■							
1号機排気筒モニタ	■	■					■	■														■	■									
2号機排気筒モニタ	■	■					■	■														■	■	①	■							
1号機タービン排気筒モニタ	■	■					■	■														■	■									
2号機非常用ガス処理系モニタ	■	■					■	■														■	■	①	■							
風向	■	■					■	■														■	■									
風速	■	■					■	■														■	■									

[作業内容]

①緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器（2号機用）設置工事に伴う伝送停止  
平成27年8月24日（月）9：00～平成27年8月25日（火）17：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（8月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.1	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.4	3.9*	2.0
2号機放水路水モニタ	4.2	4.7	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.6

\* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上