

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成27年9月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1号機発電機出力					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
2号機発電機出力					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
No. 1モタリングポスト					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
No. 2モタリングポスト					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
No. 3モタリングポスト					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
No. 4モタリングポスト					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
No. 5モタリングポスト					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
No. 6モタリングポスト					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
1号機放水路水モタ					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
2号機放水路水モタ					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
1号機排気筒モタ					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
2号機排気筒モタ					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
1号機タービン排気筒モタ					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
2号機非常用ガス処理系モタ					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
風向					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		
風速					■	■						■	■							■	■	■	■	■			■	■		

[作業内容]

作業に伴うテレメータの変動・停止はありません。

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（9月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.1	3.7	2.6
1号機放水路水モニタ	2.4	3.3*	2.1
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.6

* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上