

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成27年12月）

	12月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力																																
2号機発電機出力																																
No. 1モタリクホスト																																
No. 2モタリクホスト																																
No. 3モタリクホスト																																
No. 4モタリクホスト																																
No. 5モタリクホスト																																
No. 6モタリクホスト																																
1号機放水路水モタ																																
2号機放水路水モタ																																
1号機排気筒モタ																																
2号機排気筒モタ																																
1号機タービン排気筒モタ																																
2号機非常用ガス処理系モタ																																
風向	①																															
風速	①																															

[作業内容]

- ①管理事務所2号館非常用電源切替作業に伴う伝送停止
伝送停止実績なし（平成27年12月1日（火）伝送停止操作未実施のため
平成27年12月21日（月）作業延期のため）
- ②2号機復水脱塩装置再生装置点検修理工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
平成27年12月15日（火）9:30~10:30

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（12月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.1	3.9	2.5
1号機放水路水モニタ	2.3	4.8*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	5.4*	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.4	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.0	3.5	2.5

* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上