

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(平成27年12月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		21	28	35	26	34	30
最大		56	58	71	64	69	57
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	19 ～ 25	23 ～ 30	30 ～ 40	21 ～ 26	28 ～ 33	26 ～ 31
	最大	84	86	115	105	130	100
備考		1. 前年度までのデータは、H13年4月～H27年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. No. 5モニタリングポストは、降雨のため過去の変動幅を超過。					

以上