

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(平成28年 1月)

単位：nGy/h

| ポスト名              |             | No. 1   | No. 2         | No. 3         | No. 4         | No. 5         | No. 6         |
|-------------------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平均                |             | 21  | 28            | 35            | 25            | 34            | 30            |
| 最大                |             | 45  | 55            | 60            | 48            | 67            | 48            |
| 前年度<br>までの<br>データ | 月平均の<br>変動幅 | 19<br>～<br>25   | 23<br>～<br>30 | 30<br>～<br>40 | 21<br>～<br>26 | 28<br>～<br>33 | 26<br>～<br>31 |
|                   | 最大          | 84  | 86            | 115           | 105           | 130           | 100           |
| 備考                |             | 1. 前年度までのデータは、H13年4月～H27年3月分である。<br>2. 測定データは、2分間値である。<br>3. No. 5モニタリングポストは、降雨および降雪のため過去の変動幅を超過。 |               |               |               |               |               |

以上