

伊予灘を震源とする地震による島根原子力発電所の状況（対応結果）

1．地震発生日時

平成26年3月14日（金）2時07分

1号機 停止中，2号機 停止中

2．震源・震度等（平成26年3月14日（金）4時11分 気象庁発表）

震源地：伊予灘（北緯33度41.5分，東経131度53.4分）

震源深さ：7.8 km

マグニチュード：6.2

震度：松江市 震度3

3．発電所における震度

基礎マット上震度：震度1

基礎マット上最大加速度：1号機（水平）2ガル，（鉛直）2ガル

2号機（水平）3ガル，（鉛直）2ガル

4．発電所の発生警報

なし

5．点検結果

異常なし

以上