

[作業内容]

支持構造物耐震補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止
 平成26年5月7日(水)14:00~15:00
 モニタリングポストNo.2~6無停電電源装置バッテリー取替に伴う伝送停止
 平成26年5月8日(木)9:00~18:00
 緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ設定変更作業に伴う伝送停止
 平成26年5月12日(月)9:02~17:00
 島根原子力情報伝送システム改造による緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ停止に伴う伝送停止
 平成26年5月13日(火)9:00~平成26年5月14日(水)19:00
 作業に伴う2号機非常用ガス処理系モニタ指示値の一時的変動
 平成26年5月20日(火)14:12~14:16
 平成26年5月31日(土)13:52~14:26
 2号機水素検出装置設置工事に伴う伝送停止
 平成26年5月22日(木)12:00~平成26年5月29日(木)17:00
 緊急時原子力発電所情報伝送システム用通信機器設置工事に伴う伝送停止
 平成26年5月26日(月)9:00~平成26年5月29日(木)9:32(環境パラメータ)
 平成26年5月26日(月)9:00~平成26年5月30日(金)18:00(1号機)
 内カネ谷進入路フェンス他設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止
 平成26年5月8日(木)9:00~12:00
 構内排水設備増設工事および関連除却工事によるノイズチェックに伴う伝送停止
 平成26年5月8日(木)9:00~12:00
 長期停止による追加定検工事に伴う伝送停止
 平成26年5月21日(水)13:00~平成26年5月24日(土)17:00
 通信不良による島根FTPサーバへの伝送データの欠落
 平成26年5月9日(金)15:18~15:20

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(5月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.1
2号機排気筒モニタ	3.2	3.8	2.7
1号機放水路水モニタ	2.2	2.6	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	4.9	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1*	3.6*	2.6

* 作業に伴う一時的な変動時の値を除く

単位: cps(2分平均値)

(平成26年5月20日(火)14:12~14:16

平成26年5月31日(土)13:52~14:26)

以上