

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2023年10月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		25	31	37	26	35	31
最大		55	55	62	50	56	53
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	30 ～ 33	34 ～ 38	24 ～ 26	33 ～ 35	28 ～ 33
	最大	84	83	93	80	88	74
備考		<p>1. 前年度までのデータは、2018年4月～2023年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 2 1日～18日 ・No. 4 1日～18日 ・No. 6 5日～18日 <p>4. モニタリングポストデータ伝送経路変更工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1 5日 ・No. 2 5日 ・No. 3 5日 ・No. 4 5日 ・No. 5 5日 ・No. 6 5日 <p>5. 緊急時対策所SPDS無線アンテナ構成変更工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1 12日 ・No. 2 12日 ・No. 3 12日 ・No. 4 12日 ・No. 5 12日 ・No. 6 12日 					