

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2023年11月）

	11月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2号機発電機出力																															
No. 1モニタリングポート		■																													
No. 2モニタリングポート		■																													
No. 3モニタリングポート		■																													■
No. 4モニタリングポート		■																													
No. 5モニタリングポート		■																													
No. 6モニタリングポート		■																													
1号機放水路水モニタ		■																													
2号機放水路水モニタ		■																													
1号機排気筒モニタ		■																													
2号機排気筒モニタ		■																													■

■ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

[作業内容]

- ① 2号機第1フィルタ付イベント設備設置工事に伴う伝送停止（7／1～11／30）
 - ② 2号機B D群復電によるモニタリングポスト・気象観測装置電源切替に伴う伝送停止（11／2）
 - ③ 2号機津波監視カメラ設置工事に伴う伝送停止（11／2）
 - ④ 重油移送配管ダクト設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（11／2）
 - ⑥ 2号機燃料プール監視カメラ設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（11／6）
 - ⑦ 2号機運転監視用計算機改造工事に伴う伝送停止（11／13～11／17、11／20～11／24）
 - ⑧ S P D Sデータ収集サーバ冗長化に伴うS P D S伝送サーバ改造工事に伴う伝送停止
(11／15～11／17、11／20)
 - ⑨ 2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク油抜取り工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（11／15）
 - ⑩ 2号機A-ディーゼル機関燃料移送系配管修理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（11／27）
 - ⑪ 2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク他耐震補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（11／27）
 - ⑫ モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴う伝送停止（11／30）
 - ⑬ 重油移送・受入配管敷設工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（11／13）

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒]

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（11月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.4	4.0	2.9
1号機放水路水モニタ	2.7	21.6※1	2.2
2号機放水路水モニタ	5.1	6.9※1	4.3
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.9	2.6

单位：c p s（2分平均值）

※ 1：降雨の影響による指示変動

以 上