

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果  
(2023年11月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		27	33	39	27	36	33
最大		76	71	75	65	73	66
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	30 ～ 33	34 ～ 38	24 ～ 26	33 ～ 35	28 ～ 33
	最大	84	83	93	80	88	74
備考		<p>1. 前年度までのデータは、2018年4月～2023年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. SPDSデータ収集サーバ冗長化に伴うSPDS伝送サーバ改造工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 1 15日～17日、20日</li> <li>・No. 2 15日～17日、20日</li> <li>・No. 3 15日～17日、20日</li> <li>・No. 4 15日～17日、20日</li> <li>・No. 5 15日～17日、20日</li> <li>・No. 6 15日～17日、20日</li> </ul> <p>4. モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴い、以下の期間欠測あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・No. 3 30日</li> </ul>					

以上