

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2024年3月）

テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

	3月																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
2号機発電機出力	■					■	■	■			■	■	■	■	■																						
	④3/1 10:00~17:00					⑬3/6 9:00~19:00					⑧3/11 9:00~3/15 19:00																										
							⑬3/7 9:00~19:00																														
							⑬3/8 9:00~19:00																														
№. 1モータリングポスト						■	■	■			■	■	■	■	■																						
						⑬3/6 9:00~19:00					⑩3/14 9:00~18:00																										
							⑬3/7 9:00~19:00																														
							⑬3/8 9:00~19:00																														
											⑧3/11 9:00~3/15 19:00																										
№. 2モータリングポスト						■	■	■			■	■	■	■	■																						
						⑬3/6 9:00~19:00					⑩3/15 9:00~18:00																										
							⑬3/7 9:00~19:00																														
							⑬3/8 9:00~19:00																														
											⑧3/11 9:00~3/15 19:00																										
№. 3モータリングポスト						■	■	■			■	■	■	■	■																						
						⑬3/6 9:00~19:00					⑩3/14 9:00~18:00																										
							⑬3/7 9:00~19:00																														
							⑬3/8 9:00~19:00																														
											⑧3/11 9:00~3/15 19:00																										
№. 4モータリングポスト						■	■	■			■	■	■	■	■																						
						⑬3/6 9:00~19:00					⑩3/15 9:00~18:00																										
							⑬3/7 9:00~19:00																														
							⑬3/8 9:00~19:00																														
											⑧3/11 9:00~3/15 19:00																										
№. 5モータリングポスト						■	■	■			■	■	■	■	■																						
						⑬3/6 9:00~19:00					⑩3/14 9:00~18:00																										
							⑬3/7 9:00~19:00																														
							⑬3/8 9:00~19:00																														
											⑧3/11 9:00~3/15 19:00																										
№. 6モータリングポスト						■	■	■			■	■	■	■	■																						
						⑬3/6 9:00~19:00					⑩3/15 9:00~18:00											⑫3/28 9:00~18:00															
							⑬3/7 9:00~19:00																														
							⑬3/8 9:00~19:00																														
											⑧3/11 9:00~3/15 19:00																										
1号機放水路水モータ						■	■	■			■	■	■	■	■																						
						⑬3/6 9:00~19:00					⑨3/13 9:00~18:00					⑮3/13 9:00~12:00																					
							⑬3/7 9:00~19:00																														
							⑬3/8 9:00~19:00																														
							⑭3/8 9:00~12:00																														
											⑧3/11 9:00~3/15 19:00																										
2号機放水路水モータ	■					■	■	■			■	■	■	■	■																						
	③3/1 9:00~12:00					⑬3/6 9:00~19:00					⑧3/11 9:00~3/15 19:00																										
							⑬3/7 9:00~19:00																														
							⑬3/8 9:00~19:00																														
											⑮3/13 9:00~12:00																										

[作業内容]

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（12/1～4/1）
- ② 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事（機械工事）に伴う伝送停止（3/1～4/1）
- ③ 2号機水素ガストレーラー設備移設工事のうち歩廊設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（3/1）
- ④ 2号機再稼働前点検のうち計器・継電器点検工事に伴う伝送停止（3/1）
- ⑤ 気象観測装置ドップラーソーダ多重伝送器用電源ケーブル仮移設に伴う伝送停止（3/5）
- ⑥ 2号機プロセス放射線モニタサンプリングラック点検工事（再稼働前点検）に伴う伝送停止（3/5～3/7）
- ⑦ 2号機定期点検工事停電作業に伴う電源迂回工事に伴う伝送停止（3/8）
- ⑧ SPDS定期点検工事に伴う伝送停止（3/11～3/15）
- ⑨ 1号機第5回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（3/13）
- ⑩ モニタリングポスト使用前事業者検査（施設）に伴う伝送停止（3/14、3/15）
- ⑫ モニタリングポスト（No. 6）検出器冷却ファンフィルタ取替に伴う伝送停止（3/28）
- ⑬ SPDS改造工事に伴う伝送停止（3/6、3/7、3/8）
- ⑭ サイトバンカ床ドレン配管改造工事のうち新規ダクト設置他工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（3/8）
- ⑮ 2号機SPDSデータ収集サーバパラメータ追加工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（3/13）
- ⑯ 2号機A-ディーゼル機燃料移送系配管修理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（3/12）
- ⑰ 2号機貫通部止水処理対策工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（3/13）
- ⑱ 2号機貫通部止水処理対策工事（機械工事）によるノイズチェックに伴う伝送停止（3/22）

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（3月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.5	4.8
2号機排気筒モニタ	3.6	4.3	3.0
1号機放水路水モニタ	2.9	38.9 ^{※1}	2.2
2号機放水路水モニタ	5.0	5.9	4.3
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.3
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

単位：cps（2分平均値）

※1：降雨の影響による指示変動

以上