

## 島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2024年11月）

■ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	11月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
2号機発電機出力																																
No. 1 モニタリングポート																																
No. 2 モニタリングポート																																
No. 3 モニタリングポート																																
No. 4 モニタリングポート																																
No. 5 モニタリングポート																																
No. 6 モニタリングポート																																
1号機放水路水モニタ																																
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ																																
1号機ターピン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ																																
風向																																
風速																																

## [作業内容]

- ① 1、2号機放射線モニタ設備保守工事に伴う伝送停止（11/13、11/14）
- ② 2号機プラント総合インターロック点検に伴う伝送停止（11/25～11/29）
- ③ 2号機本館建物出入口強化扉改造工事および除却工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（11/27）

## [排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

## 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（11月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.6	4.8
2号機排気筒モニタ	3.5	4.1	2.9
1号機放水路水モニタ	2.6	16.9 <sup>※1</sup>	2.2
2号機放水路水モニタ	4.7	5.7	4.0
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.9 <sup>※2</sup>	3.5
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.7

※1：降雨の影響による指示変動

単位：c p s（2分平均値）

※2：モニタ近傍に高線量物品を仮置きしたことによる指示変動

以上