

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2025年2月）

テレマーク変動期間
 テレマーク停止期間

	2月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2号機発電機出力																												
N o . 1モニタリングポスト																												
N o . 2モニタリングポスト																												
N o . 3モニタリングポスト																												
N o . 4モニタリングポスト																												
N o . 5モニタリングポスト																												
N o . 6モニタリングポスト																												
1号機放水路水モニタ																												
2号機放水路水モニタ																												
1号機排気筒モニタ																												
2号機排気筒モニタ																												
1号機タービン排気筒モニタ																												
2号機非常用ガス処理系モニタ																												
風向																												
風速																												

〔作業内容〕

① 1号機放水路モニタ室UPSバッテリー取替工事に伴う伝送停止（2／10）

〔排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（2月分）〕

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.5	4.9
2号機排気筒モニタ	3.5	4.2	3.0
1号機放水路水モニタ	2.5	3.4※1	2.0
2号機放水路水モニタ	4.8	6.2	4.1
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.2	3.5
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以 上