

第 202400006244 号
防起第 1 2 号 - 1
発境防第 1 0 1 0 号
令和 6 年 4 月 4 日

中国電力株式会社
代表取締役社長 中川 賢剛 様

鳥取県知事 平井 伸治

米子市長 伊木 隆司

境港市市長 伊達 憲太郎

令和 6 年能登半島地震を踏まえた島根原子力発電所の安全対策について
(照会)

島根原子力発電所 2 号機については、令和 3 年 9 月 1 5 日に原子力規制委員会から原子炉設置変更許可が行われたところです。

この度の令和 6 年能登半島地震では、志賀原子力発電所で安全機能に影響を及ぼす可能性のある事象並びに避難に影響を及ぼすおそれのある道路及び放射線防護対策施設の被災が確認されました。

については、同地震を受けての下記事項に対する貴社の見解を求めます。

記

- 1 令和 6 年能登半島地震では半島北側の沿岸部の断層が 1 5 0 キロ程度にわたって動いたとみられ、志賀原子力発電所 2 号機において使用済燃料プールのスロッシングによる溢水、変圧器の油漏れ及び外部電源の一部喪失が確認された。島根原子力発電所 2 号機の安全確保対策はどうか。追加する対策が必要であればどうするのか。
- 2 志賀原子力発電所が同地震直後に行った情報発信では、主変圧器の火災報告及び水位報告が後に訂正されるということ並びに周辺モニタリングポストの欠測があった。島根原子力発電所ではどうか。改善が必要であればどうするのか。

- 3 新規制基準に適合している島根原子力発電所2号機について、同地震を踏まえて安全性についてどう認識しているのか。継続的な安全性向上に向けてどのような取組を実施するのか。

- 4 同地震の教訓を踏まえ、大規模な自然災害と原子力災害の複合災害が起こり、孤立集落発生、家屋倒壊、道路損傷等により屋内退避や避難が困難となる住民が生じた場合について、貴社において屋内退避や避難の完全実施に向けどのような対策を考えているのか。