

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2025年3月）

◻ テレメータ変動期間
◼ テレメータ停止期間

	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力							□																									
							①3/7 13:00～23:00																									
N o . 1モニタリングポスト																																
N o . 2モニタリングポスト																																
N o . 3モニタリングポスト																																
N o . 4モニタリングポスト																																
N o . 5モニタリングポスト																																
N o . 6モニタリングポスト																																
1号機放水路水モニタ																																
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ																																
1号機タービン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ																																
風向																																
風速																																

[変動内容]

① 2号機制御棒分布の変更に伴う発電機出力の変動（3／7）

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（3月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.6	6.5	4.8
2号機排気筒モニタ	3.5	4.2	3.0
1号機放水路水モニタ	2.7	11.0 ^{※1}	2.3
2号機放水路水モニタ	4.8	5.5	4.0
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.7

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）