

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2025年6月）

◻ テレメータ変動期間
◼ テレメータ停止期間

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力										◻																				
										②6/10 13:30～15:35																				
N o . 1 モニタリングポスト																														
N o . 2 モニタリングポスト																														
N o . 3 モニタリングポスト																														
N o . 4 モニタリングポスト																														
N o . 5 モニタリングポスト																														
N o . 6 モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ			◼																											
			①6/3 9:00～18:00																											
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ			◼																											
			①6/3 9:00～18:00																											
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

[作業内容]

① 1号機S－C／C A、C群切替に伴う伝送停止（6／3）

[変動内容]

② 2号機炉心流量調整に伴う発電機出力の変動（6／10）

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（6月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.5	4.8
2号機排気筒モニタ	3.5	4.2	3.0
1号機放水路水モニタ	2.7	6.1 ^{※1}	2.4
2号機放水路水モニタ	4.7	5.4	4.1
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：c p s（2分平均値）