

島根県東部を震源とする地震による島根原子力発電所の状況（対応結果）

1. 地震発生日時

(1) 2026年1月6日（火）22時23分頃

(2) 2026年1月7日（水） 0時20分頃

1号機 廃止措置中

2号機 運転中

3号機 建設中

2. 震源・震度等

(1) 2026年1月6日（火）22時23分頃発生分（22時27分 気象庁発表）

①震源地：島根県東部

②震源深さ：10km

③マグニチュード：4.0

④震度：松江市他 震度3

(2) 2026年1月7日（水） 0時20分頃発生分（0時23分 気象庁発表）

①震源地：島根県東部

②震源深さ：10km

③マグニチュード：3.9

④震度：松江市他 震度3

3. 発電所における震度（最大）

(1) 2026年1月6日（火）22時23分頃発生分

①基礎マット上震度：震度0

②基礎マット上最大加速度：3号機（水平）1ガル（鉛直）1ガル

(2) 2026年1月7日（水） 0時20分頃発生分

①基礎マット上震度：震度0

②基礎マット上最大加速度：2号機（水平）1ガル（鉛直）1ガル

4. 発電所の発生警報

設備の異常を示す警報発生なし

5. プラントの状況

異常なし

以上