

## 島根県東部を震源とする地震による島根原子力発電所の状況（対応結果）

### 1. 地震発生日時

- (1) 2026年1月6日（火）10時18分頃
- (2) 2026年1月6日（火）10時28分頃
- (3) 2026年1月6日（火）10時37分頃

1号機 廃止措置中  
2号機 運転中  
3号機 建設中

### 2. 震源・震度等

- (1) 2026年1月6日（火）10時18分頃発生分（10時24分 気象庁発表）

①震源地：島根県東部  
②震源深さ：10km  
③マグニチュード：6.2  
④震度：松江市他 震度5強

- (2) 2026年1月6日（火）10時28分頃発生分（10時33分 気象庁発表）

①震源地：島根県東部  
②震源深さ：10km  
③マグニチュード：5.1  
④震度：安来市 震度5弱

- (3) 2026年1月6日（火）10時37分頃発生分（10時42分 気象庁発表）

①震源地：島根県東部  
②震源深さ：10km  
③マグニチュード：5.4  
④震度：松江市他 震度4

### 3. 発電所における震度（最大）

- (1) 2026年1月6日（火）10時18分頃発生分

①基礎マット上震度：震度3  
②基礎マット上最大加速度：2号機（水平）27ガル（鉛直）28ガル

- (2) 2026年1月6日（火）10時28分頃発生分

①基礎マット上震度：震度2  
②基礎マット上最大加速度：2号機（水平）7ガル（鉛直）5ガル

- (3) 2026年1月6日（火）10時37分頃発生分

①基礎マット上震度：震度2  
②基礎マット上最大加速度：2号機（水平）16ガル（鉛直）18ガル

4. 発電所の発生警報

設備の異常を示す警報発生なし

5. プラントの状況

異常なし

以 上