

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2025年12月）

■ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	12月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力					□					■																						
N o. 1 モニタリングポート											■																					
N o. 2 モニタリングポート											■																					
N o. 3 モニタリングポート											■																					
N o. 4 モニタリングポート											■																					
N o. 5 モニタリングポート											■																					
N o. 6 モニタリングポート											■																					
1号機放水路水モニタ											■																					
2号機放水路水モニタ											■																					
1号機排気筒モニタ											■																					
2号機排気筒モニタ											■																					
1号機タービン排気筒モニタ											■																					
2号機非常用ガス処理系モニタ											■																					
風向												■																				
風速												■																				

[作業内容]

- ①気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止（12/9～12/10）
 ②島根F T Pサーバセキュリティソフトバージョンアップ作業に伴う伝送停止（12/10）
 ③2号機制御棒パターン変更に伴う発電機出力の変動（12/5）

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（12月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.5	4.3	3.0
1号機放水路水モニタ	2.3	9.5※1	1.9
2号機放水路水モニタ	4.8	6.0	4.1
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：c p s（2分平均値）