

島原本広第519号
2026年2月7日

鳥取県知事 平井伸治様

中国電力株式会社
常務執行役員
島根原子力本部長 三村秀行

島根原子力発電所屋外（放射線管理区域外）における火災について

本日、島根原子力発電所構内において火災が発生いたしましたので、島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定第10条第1項（4）に基づきご連絡いたします。

本日20時25分頃、島根原子力発電所2号機屋外（放射線管理区域外）に設置している2号機主変圧器冷却ファン中継端子台に焦げ跡があることを当社社員が確認し、20時38分に消防署へ通報しました。

その後、消防署による現地確認が行われ、22時05分に、火災と判断されました。

なお、この火災による負傷者はありません。また、放射能による周辺環境への影響はありません。

原因は現在調査中です。

以上