島根原子力情報伝送システムの伝送実績（２０２６年１月）

□ ﾃﾚﾒｰﾀ変動期間
■ ﾃﾚﾒｰﾀ停止期間

	1月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
２号機発電機出力										□ ①1/10 9:01～10:45											■ ②1/21 9:00～12:00										
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																					■ ②1/21 9:00～12:00										
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																					■ ②1/21 9:00～12:00										
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																					■ ②1/21 9:00～12:00										
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																					■ ②1/21 9:00～12:00										
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																					■ ②1/21 9:00～12:00										
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																					■ ②1/21 9:00～12:00										
１号機放水路水ﾓﾆﾀ																					■ ②1/21 9:00～12:00										
２号機放水路水ﾓﾆﾀ																					■ ②1/21 9:00～12:00										
１号機排気筒ﾓﾆﾀ																					■ ②1/21 9:00～12:00										
２号機排気筒ﾓﾆﾀ																					■ ②1/21 9:00～12:00										
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ																					■ ②1/21 9:00～12:00										
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ																					■ ②1/21 9:00～12:00										
風向																					■ ②1/21 9:00～12:00										
風速																					■ ②1/21 9:00～12:00										

［作業内容］

①２号機制御棒パターン変更に伴う発電機出力の変動（１／１０）

②県テレメータ伝送回線切替作業に伴う伝送停止（１／２１）

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（１月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
２号機排気筒モニタ	3.5	4.1	3.0
１号機放水路水モニタ	2.3	5.9※１	2.0
２号機放水路水モニタ	4.8	6.4	4.1
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
２号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

※１：降雨の影響による指示変動

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以　上