

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2026年3月）

□ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	3月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	①2/20 9:00~6/26 17:00 ②3/2 9:00~3/19 18:00 ③3/9 9:00~3/13 18:00																														
N o. 1モニタリングポスト	■ ③3/2 9:00~12:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00 ⑤3/30 9:00~12:00																														
N o. 2モニタリングポスト	■ ③3/2 9:00~12:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00 ⑤3/30 9:00~12:00																														
N o. 3モニタリングポスト	■ ③3/2 9:00~12:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00 ⑤3/30 9:00~12:00																														
N o. 4モニタリングポスト	■ ③3/2 9:00~12:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00 ⑤3/30 9:00~12:00																														
N o. 5モニタリングポスト	■ ③3/2 9:00~12:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00 ⑤3/30 9:00~12:00																														
N o. 6モニタリングポスト	■ ③3/2 9:00~12:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00 ⑤3/30 9:00~12:00																														
1号機放水路水モニタ	■ ②3/2 9:00~3/19 18:00 ③3/2 9:00~12:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00 ⑥3/9 9:00~17:00																														
2号機放水路水モニタ	■ ②3/2 9:00~3/19 18:00 ③3/2 9:00~12:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00																														
1号機排気筒モニタ	■ ②3/2 9:00~3/19 18:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00																														
2号機排気筒モニタ	■ ②3/2 9:00~3/19 18:00 ③3/2 9:00~12:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00																														
1号機タービン排気筒モニタ	■ ②3/2 9:00~3/19 18:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	■ ②3/2 9:00~3/19 18:00 ③3/2 9:00~12:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00																														
風向	■ ②3/2 9:00~3/19 18:00 ③3/2 9:00~12:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00 ⑥3/9 9:00~17:00 ⑤3/30 9:00~12:00																														
風速	■ ②3/2 9:00~3/19 18:00 ③3/2 9:00~12:00 ④3/9 9:00~3/13 18:00 ⑥3/9 9:00~17:00 ⑤3/30 9:00~12:00																														

【作業内容】

- ① 2号機第18回定検タービン本体他点検のうち電気設備点検（発電機、開閉所、計器継電器他）に伴う伝送停止（2/20～6/26）
- ② 2号機運転監視用計算機ソフトウェア変更作業に伴う伝送停止（3/2～3/19）
- ③ 火災監視カメラ機器移設工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（3/2）
- ④ SPDS点検作業に伴う伝送停止（3/9～3/13）
- ⑤ モニタリングポスト・気象観測装置電源切替に伴う伝送停止（3/30）
- ⑥ 1、2号機供給配管修理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（3/9）

【排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（3月分）

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.5	4.1	3.0
1号機放水路水モニタ	2.3	7.6 <sup>※1</sup>	1.9
2号機放水路水モニタ	4.8	5.5	4.1
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）