

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2026年 3月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		25	32	36	26	34	32
最大		89	82	87	72	77	74
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	24 ～ 27	30 ～ 33	34 ～ 39	24 ～ 27	33 ～ 36	28 ～ 33
	最大	84	88	93	80	90	75
備考		<p>1. 前年度までのデータは、2020年4月～2025年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. SPDS点検作業に伴い、以下の期間欠測あり。 ・No. 1 9日～13日 ・No. 2 9日～13日 ・No. 3 9日～13日 ・No. 4 9日～13日 ・No. 5 9日～13日 ・No. 6 9日～13日</p>					