

島根原子力情報伝送システムの伝送計画実績（2026年4月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力	①2/20 9:00~6/26 17:00																													
No. 1モニタリングポスト	②4/6 9:00~4/15 18:00																													
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト	②4/16 9:00~4/24 18:00																													
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	③4/7 17:00~4/8 9:00																													
風向	④4/8 9:00~15:00																													
風速	④4/8 9:00~15:00																													

[作業内容]

- ① 2号機第18回定検タービン本体他点検のうち電気設備点検（発電機、開閉所、計器継電器他）に伴う伝送停止（2/20~6/26）
- ② 2号機第18回定検計測制御設備点検のうちモニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止（4/6~4/15、4/16~4/24）
- ③ 2号機第18回定検オリフィス点検工事に伴う伝送停止（4/7~4/8）
- ④ 計測・制御設備日常保守工事のうちドブプラーソーダスピーカーホーン現場調査に伴う伝送停止（4/8）

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
 2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（4月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.5	4.1	3.0
1号機放水路水モニタ	2.3	5.5 ^{※1}	2.0
2号機放水路水モニタ	4.8	5.7	3.8
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）