

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2026年 4月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		23	30	36	25	33	32
最大		41	46	50	44	49	48
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	24 ～ 27	31 ～ 33	35 ～ 39	25 ～ 27	33 ～ 36	30 ～ 33
	最大	89	88	93	80	90	75
備考		1. 前年度までのデータは、2021年4月～2026年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. 2号機第18回定検計測制御設備点検のうちモニタリングポスト点検工事他に 伴い、以下の期間欠測あり。 ・No. 1 7日～15日 ・No. 3 16日～24日					

以上