

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2026年 6月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平 均		26	31	35	25	34	31
最 大		49	54	57	48	59	57
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	24 ～ 27	31 ～ 33	35 ～ 39	25 ～ 27	33 ～ 36	30 ～ 33
	最大	89	88	93	80	90	75
備 考		1. 前年度までのデータは、2021年4月～2026年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. SPDS関連機器取替修理工事に伴い、以下の期間欠測あり。 ・No. 1 2日、11日、12日 ・No. 2 2日、11日、12日 ・No. 3 2日、11日、12日 ・No. 4 2日、11日、12日 ・No. 5 2日、11日、12日 ・No. 6 2日、11日、12日 4. 2号機第18回定検計測制御設備点検のうちモニタリングポスト点検工事他に伴い、以下の期間欠測あり。 ・No. 4 1日～4日 ・No. 6 5日～12日 5. モニタリングポストデータ伝送経路改造工事に伴い、以下の期間欠測あり。 ・No. 1 15日～19日 ・No. 2 15日～19日 ・No. 3 15日～19日 ・No. 4 15日～19日 ・No. 5 15日～19日 ・No. 6 15日～19日					